



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-95/2008

IGAZOLÁS

az Eberspächer gyártmányú Wemalux típusú
természetes hő- és füstelvezető berendezések

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: **Eberspächer gyártmányú Wemalux típusú pontszerű
természetes hő- és füstelvezető berendezések.**

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
CTW Hungária Kft. 1115 Budapest, Bánk Bán u. 17.

Gyártó és forgalmazó:
Eberspächer Glasbau GmbH & Co. KG
D-73257 Köngen, Wilhelm Maier Str. 10., Németország

Forgalmazó:
CTW Hungária Kft. 1115 Budapest, Bánk Bán u. 17.


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **M-342/2008** számú, **2008. június 19-én** kelt
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Építmények természetes hő- és füstelvezető berendezései.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2013. június 30-ig** érvényes.

Budapest, 2008. június 19.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegei út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification – Tűzvédelmi Vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 12101-2: 2004, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Az Eberspächer gyártmányú Wemalux típusú pontszerű természetes hő- és füstelvezető berendezések elektronikus, mechanikus és pneumatikus módon nyitható szerkezetek épületek füstmentesítésére, szellőztetésére.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Terméklejellezők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Wemalux típusú hő- és füstelvezetők		
Tűzállósági besorolás	B 300	MSZ EN 12101-2: 2004

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az Eberspächer gyártmányú Wemalux típusú pontszerű természetes hő- és füstelvezető berendezések az építmény tűzállósági fokozatának megfelelő födém szerkezetekben beépíthetők.

A beépítésre kerülő hő- és füstelvezetők összes területe nem haladhatja meg a tetőfelület alapterületének egyharmadát, távolságuk a tűzszakasz határától I.-II. tűzállósági fokozatú építményeknél legalább 1,8m, a III.-IV. tűzállósági fokozatú építményeknél legalább 3,0m legyen.


Az Eberspächer gyártmányú Wemalux típusú pontszerű természetes hő- és füstelvezető tetőablakok csak olyan minősített bevilágító héjazattal alkalmazhatók, amelyek kielégítik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt követelményeket.


A szerkezetek beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Háj József Miklós)
témafelelős


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető