



MgSZHK Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer Analitikai, Mikrobiológia Diagnosztikai, Radiokémiai
Diagnosztikai, Reziduum-Toxicológiai Diagnosztikai Laboratórium

A Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált vizsgálólaboratórium,
nyilvántartási szám: NAT-1-1160/2006

1095 Budapest, Mester utca 81.

☒ 1465 Budapest, 94. Pf.: 1740 ☎ (1) 456 3013 ☎ (1) 216 1574

☒ oevi@oai.hu <http://www.oevi.hu>



Iktatószám: 02.4/2259/001/2008.

Budapest, 2008. május 26.

Tárgy: szendvicspanelek véleményezése

Ügyintéző: Csermely Györgyné

Erdős Péter

Ügyvezető igazgató

CTW Hungária Kft.

Budapest

Bánk bán u. 17.

Hivatkozással fenti tárgyú levelükben foglaltakra az alábbiakat közöljük:

Termékek jellemzése: METECNO gyártmányú szendvicspanelek:

„Foodsafe Furnidur FF M153/07 tip. PVC bevonattal (Klöckner Pentaplast GmbH & Co.) ill. „foodsafe „ festék bevonattal (Myriad Frankreich) ellátott **acéllemezek**, köztük **ásványgyapot ill. PUR töltettel** (Ikt. szám: 02.4/1653/001/2008; Aktaszám: A2008-ÉTbI-3909)

Felhasználási terület: Élelmiszeripari üzemek, feldolgozók, tárolók, raktárak, hűtőházak belső tereinek kialakításához

Szakvélemény:

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentáció szerint a fent jellemzett termékek megfelelnek a velük szemben támasztott élelmezés-egészségügyi követelményeknek A rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati jegyzőkönyv szerint a PVC bevonat eleget tesz a BfR II. ajánlásának, valamint a vonatkozó EU előírásoknak. A gyártói nyilatkozat értelmében a festékbevonattal ellátott acéllemez minden tekintetben azonos a 2551/2002/OÉTI sz. alatt véleményezett termékkel, a festékhez használt pigmentek a vonatkozó francia előírásoknak eleget tesznek. A szigetelésként használt ásványgyapot töltet a gyártó nyilatkozata alapján nem tartalmaz azbesztet. A PUR töltetet a bevont acéllemez teljesen elzárja a belső légtértől, így abból illó komponensek nem juthatnak át. Fentiek értelmében, valamint a bemutatott minta alapján, a megadott dokumentációnak mindenben megfelelő

PVC/festék bevonatú—PUR/ásványgyapot töltetű METECNO foodsafe szendvicspanel-

-tételeknek a jelzett célra történő rendeltetésszerű felhasználása élelmezés-egészségügyi szempontból nem kifogásolható

Budapest, 2008-05-26.



Dr. Gyetvai Béla
laboratóriumvezető